

中国石化销售有限公司江西瑞昌石油分公司城东加油站等 11 座加油站双层罐改造工程竣工环境保护验收意见

2019年4月28日,中国石化销售有限公司江西瑞昌石油分公司(以下简称建设单位)主持在瑞昌市11座加油站双层罐改造工程进行验收会。参加验收会的有江西贯通检测有限公司(验收监测单位)单位代表和会议邀请的3位专家以及环保局代表共8人,会议成立了验收组(名单附后)。验收组成员对三个验收现场检查了双层罐的建设、运行情况,听取了建设单位关于项目环保执行情况的报告和项目竣工环境保护验收监测报告的汇报,审阅并核实了有关资料,经认真讨论,形成验收会验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一) 建设项目基本情况

2017年至2018年中国石化销售有限公司江西瑞昌石油分公司对瑞昌市11座加油站进行双层罐改造,改造加油站为:城东加油站、城南加油站、横港加油站、董家湾加油站、苏山加油站、罗湖加油站、码头加油站、赛湖加油站、黄金加油站、南青湖加油站、南义加油站,总投资为1232.41万元。

(二) 验收范围

本次验收调查的主要内容为以上十一座加油站双层罐改造。

(三) 验收时间

根据项目环保管理相关规定,建设单位于2018年10月委托江西贯通检测有限公司承担了项目竣工环保验收工作及竣工环境保护验收监测工作。江西贯通检测有限公司于2018年10月至2019年3月期间进行现场监测。经各监测单位出具的验收监测报告及建设方提供的有关资料,编制完成了本竣工环境保护验收监测报告。

二、工程变动情况

加油站原有的储油罐均采用30立方米的标准双层储油罐,年加油量和储油量发生变化。

改造后各储油罐总储量未发生变化。

三、环境保护设施建设情况

废气

(一)

废气主要来自储油罐的呼吸挥发,产生于储油罐的大呼吸挥发、抽油作业、

储油罐

储油罐大呼吸产生的废气无组织排放,抽油作业挥发的油气大部分经油气回收

油气回收

装置回收,少量无组织排放。

气回收

验收意见: 符合环保要求,准予验收。
验收组: 高静 李静 李静

（二）噪声

噪声主要来自加油机及进出加油车辆运行时产生的噪声。通过选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，禁止加油车在站内鸣笛等措施，减少噪声对厂界环境的影响。

四、环境保护设施调试效果

2018年10月至2019年2月期间，江西贯通检测有限公司对项目竣工进行了验收调查和监测，期间环保设施运行正常，监测期间生产正常，以下结果来源于验收监测单位提供的验收监测报告。

（一）废气

监测期间，项目无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

（二）噪声

（GB12348-2008）中2类标准要求。

（三）油气回收

项目油气回收系统密闭性、液阻、气液比符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的相关限值要求。

五、工程建设对环境的影响

项目改造及试运营期间，未发生扰民事件，未收到群众环保投诉，根据监测结果，项目废气和噪声均能达标排放，固体废物得到妥善处理，对周围环境影响

较小。验收监测报告认为项目环保设施运行正常，各项污染物均能达标排放，验收合格。验收监测报告认为该项目符合双法罐改造技术要求。

七、验收报告修改完善的内容

1. 完善项目基本情况，补充完善编制依据《加油站、加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。

2. 完善验收监测结论及建议。

象参数；补充大气监测仪器质控记录，完善噪声采样仪校正记录和噪声监测点位描述；补充监测结果评价结论。

3、补充监测单位资质附件和双层罐改造相关附件（双层罐建设设计方案、

施工图纸、项目工程改造建设照片及工程验收记录）



中石化江西瑞昌石油分公司 加油站双层罐改造工程环保验收

2019年4月28日

类别	姓名	单位	职称/ 职务	电话
专家	李敏	九江市环保局	教授	13970209550
	李... (handwritten)	九江市环保局	主任	1822222278
	李... (handwritten)	九江市环保局	主任	1822222278